



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AЮ64.B.00280/21

Серия **RU** № **0349790**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт». Место нахождения: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А. Место осуществления деятельности: 129110, Россия, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 65, стр.1; 129110, Россия, г. Москва, ул. Щепкина, д. 47, стр. 1. Телефон: +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10AЮ64 от 21.07.2015

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Элокс-Пром» (АО «Элокс-Пром»). Место нахождения: 121059, Россия, г. Москва, ул. Брянская, д.5, эт.2, пом.1, ком.3. Место осуществления деятельности: РФ, 140103, Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское, 4-й км Донинское шоссе, Россия. ОГРН: 1027700131898. Телефон: 8(495) 223-94-57/59, 8(966) 182-78-12. Адрес электронной почты: zavod@elox-prom.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «ЭЛОКС-ПРОМ» (АО «ЭЛОКС-ПРОМ»). Место нахождения: 121059, Россия, г. Москва, ул. Брянская, д.5, эт.2, пом.1, ком.3. Место осуществления деятельности: 140103, Россия, Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское, 4-й км Донинское шоссе.

ПРОДУКЦИЯ Огнезащитное кабельное покрытие Силотерм ЭП-6К на основе низкомолекулярного каучука, обеспечивает огнезащитную эффективность, при толщине сухого слоя покрытия на кабеле не менее 0,6 мм, при расходе установленным изготовителем не менее 0,78 кг/м², без учета технологических потерь.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 2257-002-33680530-02 «Покрытие огнезащитное «Силотерм ЭП – 6». Нанесение покрытия согласно Технологической инструкции по применению и нанесению ЭП-6 ИТ.

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824997000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний №2/M228 от 22.12.2021, Испытательный центр «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», аттестат аккредитации № RA.RU.21AD12.

Акта о результатах анализа состояния производства № 2510/AA от 14.10.2021, ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», аттестат аккредитации RA.RU.10AЮ64.

Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53311-2009 «Покрытия кабельные огнезащитные. Методы определения огнезащитной эффективности» (раздел 4). Условия и сроки хранения продукции: вертикально в закрытой упаковке изготовителя в помещениях (под навесом), соответствующих группе ОЖ2 по ГОСТ 15150-69 в части воздействия климатических факторов (при температуре от минус -60 до +60 °С, с предохранением от механических повреждений), в помещениях где отсутствуют кислоты и щелочи, не допускается хранение открытой тары-срок службы (годности) 24 месяца.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

23.12.2021

ПО

22.12.2026

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Далбинц Игорь Илгонович

(Ф.И.О.)

Чесноков Сергей Борисович

(Ф.И.О.)