СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

регистрационный №РОСС RU.М704.04ЮАБ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.СН.ПР026/2.Н.00095** 009828

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя) Общество с ограниченной ответственностью «Хенкель Рус». Адрес: 107045, г. Москва, Колокольников пер., д. 11. ОГРН: 5087746653760. Тел. (495) 795-05-95, факс (495) 795-05-95.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции) «Polypag AG». Адрес: Tiefenackerstrasse 52, CH-9450, Altstätten, Швейцария. Тел. +41 71 757 64 11, факс +41 71 757 64 98.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) ОС «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость». 109428, г. Москва, ул. 2 - ая Институтская, д. 6, тел. (495)709-32-83, факс (495)709-32-84. ОГРН: 1105018003936. Свидетельство о подтверждении компетентности № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.026/2 выдано 23.12.2011 г. Ассоциацией «НСОПБ».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию) Пена монтажная противопожарная полиуретановая MAKROFLEX FR 77 PRO (МАКРОФЛЕКС ФР 77 проф.)

код ОК 005 (ОКП) 57 4140

код ТН ВЭД России 6810 11 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация) ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94:
Предел огнестойкости образца стены газобетонной с заполнением линейных швов пеной монтажной противопожарной полиуретановой MAKROFLEX FR 77 PRO (МАКРОФЛЕКС ФР 77 проф.) при глубине заделки швов не менее 200 мм с покрытием цементно-песчаным раствором толщиной не менее 15 мм с обеих сторон швов составляет: для швов толщиной от 10 до 30 мм – EI 120, от 40 до 50 мм - EI 90.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний № 10 сд/ск - 2014 от 03.02.2014 г. ИЦ «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость», аттестат рег. № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.024/2 от 23.12.2011 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции) Акт инспекционного контроля за сертифицированной продукций № 017 сд/ск/ик/13 от 06.08.2013 г. ОС «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость», аттестат рег. № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.026/2 от 23.12.2011 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с **14.02.2014** по **13.02.2017**

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) (подпись, инициалы, фамилия) Н. В. Ковыршина

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) А. А. Талызин

М.П.

Бланк изготовлен ЗАО «Опцион» (лиц. № 05-05-09/003 ФНС РФ) уровень В, счет №865 от 30.05.2011 г. Тел.: (495) 726-47-42, г.Москва, 2011 г. www.opcion.ru