



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsopb.pф, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР007.Н.00572**

(номер сертификата соответствия)

033822

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Раменский филиал акционерного общества «Элокс-Пром».
ИНН: 7717029550, ОГРН: 1027700131898. Юридический адрес: 121059,
г. Москва, улица Брянская, дом 5, этаж 2, помещение 1, комната 3.
Телефон: +7(495) 223-94-57/59, e-mail: zavod@elox-prom.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Раменский филиал акционерного общества «Элокс-Пром».
ИНН: 7717029550, ОГРН: 1027700131898. Адрес производства: 140103, Московская обл.,
Раменский р-н, г. Раменское, 4-й км Дониинское шоссе.
Телефон: +7(495) 223-94-57/59, e-mail: zavod@elox-prom.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и
местонахождение органа по
сертификации, выдавшего
сертификат соответствия)

ОС «ПожГарант» Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества».
ОГРН: 1153926025901. Адрес: 236022, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, 7/11,
офис 101 В. Тел.: +7 (909) 785-99-88. Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.007
от 19.07.2016.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о
сертифицированной продукции,
позволяющая провести
идентификацию)

Герметик огнезащитный нейтральный силиконовый «Силотерм ЭП-71», производитель
АО «ЭЛОКС-ПРОМ», выпускаемый по ТУ 2257-003-33680530-03. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие
требованиям которых проводилась
сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы
испытаний на огнестойкость. Общие требования».
(См. приложение на бланке № 007354).

код ОКПД2
20.16.57.110

код ТН ВЭД
3910000002

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний №№ 01043/ЕМ-16, 01044/ЕМ-16, 01045/ЕМ-16 от 06.07.2022 года.
ИЛ «ПожГарант» Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества»,
№ НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.007 от 19.07.2016 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные
заявителем в орган по
сертификации в качестве
доказательства соответствия
продукции)

ТУ 2257-003-33680530-03, сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО
9001-2015 (ISO 9001:2015) № 21.0365.026 от 17 марта 2021 года, выдан
ОС Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» рег. № РОСС RU.0001.21ГА45.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 06.07.2022 г. по 05.07.2027 г.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

Фатеева М.Е.

Секерин Е.С.



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР007.Н.00572

007354

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

Геометрические параметры испытанных согласно ГОСТ 30247.0-94 образцов и подтвержденные
пределы огнестойкости

Глубина монтажного шва, мм	Ширина монтажного шва, мм	Предел огнестойкости огнезащитного силиконового «Силотерм ЭП-71» в монтажных швах	герметика нейтрального
60	5	EI90	
55	10	EI90	
40	15	EI90	



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Фатеева М.Е.

Секерин Е.С.