



ООО "ГК РОБИТЕКС"

142204, Московская обл. Г. Серпухов,
ул. Северное шоссе, д. 16, корп. 1

тел./факс (495) 223-64-91

Паспорт № 495

от

20.02.2018

ЛЕНТА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ПАРОНЕПРОНИЦАЕМАЯ САМОКЛЕЮЩАЯСЯ
«РОБИБАНД» ВМ В 100*25

Произведенная в соответствии с **СТО 86411020-002-2008**

Партия № 118080495

Количество, м.п. 7000

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателей	Норма по ГОСТ	Норма по СТО	Фактические значения
Толщина / диаметр шнура, при допустимом отклонении, мм	Не норм.	-	-
Ширина, при допустимом отклонении, мм	Не норм.	100 ± 2	100
Длина, в ролике при допустимом отклонении, м	Не норм.	25 + 0.1	25
Сопротивление паропрооницанию, м ² *ч*Па/мг, не менее	2	2	5,2 *1
Ливневая устойчивость, Па	Не норм.	Не норм.	-
Сопротивление отслаиванию адгезионной полосы, кгс/см:	не менее	не менее	
- от цементно-песчаного раствора	0,3	0,3	0,42 *2
- от ПВХ профиля	0,3	0,3	0,74 *3
- от окрашенной древесины	0,3	0,3	0,75 *4

*1 Сертификат соответствия РОСС RU.ЦС01.Н00359 от 23.07.2017г.

*2 Протокол испытания З БК от 25.09.2017г.

*3 Протокол испытания З С от 28.09.2017г.

*4 Протокол испытания З С от 28.09.2017г.

Продукция данной партии по своим характеристикам соответствует требованиям
ГОСТ 30971-2012, ГОСТ Р 52749-2007, СТО 86411020-008-2008

КОНТРОЛЕР ОТК Сёмкина Т.Н.

Оригинал паспорта с отметкой о приёмке продукции техническим контролем находится в архиве ОТК.

Данная копия паспорта распечатана 29.03.2018 года.