



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.M704.04 ЮАБ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.СН.ПР026/2.Н.00094**
(номер сертификата соответствия)

009827
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Хенкель Рус». Адрес: 107045, г. Москва, Колокольников пер., д. 11. ОГРН: 5087746653760. Тел. (495) 795-05-95, факс (495) 795-05-95.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

«Polypag AG». Адрес: Tiefenackerstrasse 52, CH-9450, Altstätten, Швейцария. Тел. +41 71 757 64 11, факс +41 71 757 64 98.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по
сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

ОС «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость». 109428, г. Москва, ул. 2 - ая Институтская, д. 6, тел. (495)709-32-83, факс (495)709-32-84. ОГРН: 1105018003936. Свидетельство о подтверждении компетентности № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.026/2 выдано 23.12.2011 г. Ассоциацией «НСОПБ».

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Пена монтажная противопожарная полиуретановая
МАКРОFLEX FR 77 PRO (МАКРОFЛЕКС ФР 77
проф.)

код ОК 005 (ОКП)
57 7250

код ТН ВЭД России
3214 10 100 1

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование национальных стандартов, стандартов
организаций, сводов правил, условий договоров на
соответствие требованиям которых проводилась
сертификация)

ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94:
Предел огнестойкости образца стены газобетонной с
заполнением линейных швов пеной монтажной
противопожарной полиуретановой МАКРОFLEX FR 77 PRO
(МАКРОFЛЕКС ФР 77 проф.) при глубине заделки швов не менее 100 мм с покрытием цементно-песчаным раствором толщиной не менее 15 мм с обеих сторон швов составляет: для швов толщиной 10 мм – EI 120, от 20 до 30 мм - EI 90, от 40 до 50 мм - EI 45.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол сертификационных испытаний № 9 сд/ск-2014 от 03.02.2014 г. ИЦ «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость», аттестат рег. № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.024/2 от 23.12.2011 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции)

Акт инспекционного контроля за сертифицированной продукцией № 017 сд/ск/ик/13 от 06.08.2013 г. ОС «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость», рег. № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.026/2 от 23.12.2011 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.02.2014 по 13.02.2017



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Н. В. Ковыршина

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А. А. Талызин