

18 сентября 2018

Долговечность продукта

Период: время эксплуатации зданий (максимум 50 лет)

Продукты: огнестойкие герметики Nullifire FS702, FS703, FS709

Вышеупомянутые герметики, поставляемые Tremco illbruck, производятся по стандарту BS EN ISO 9001. Продукты становятся инертными после отверждения и не вступают в химические реакции с обычными строительными материалами.

Эти изделия прошли испытания на огнестойкость в соответствии с методикой BS476:п.п 20,21,22, BS EN 1366 -1/3/4 и AS 1530.4-2005 в лабораториях, сертифицированными UKAS.

Tremco illbruck гарантирует огнестойкость этих продуктов при условии, что они установлены в соответствии с нашими инструкциями по нанесению, действующими на момент поставки, и обслуживаются в соответствии со стандартом качества BS EN ISO 9003: 1994 в течение требуемого срока службы.

Герметики, которые покрываются финишным покрытием с ограниченным сроком службы, необходимо проверять и обслуживать в соответствии с инструкциями изготовителя.

Любое повреждение: механическое, подтопление, огонь, ветровая нагрузка необходимо незамедлительно исправлять, так как от их целостности зависит безопасность человеческой жизни.

Вышеупомянутые герметики необходимо периодически осматривать при обслуживании здания. Специалист, отвечающий за обслуживание, должен устранять любые повреждения огнезащитных продуктов, во избежание потери их функциональности. Изменения в конструкции здания или его эксплуатации не являются нашей зоной ответственности, поэтому гарантийные обязательства являются предметом строгой инспекции его владельцев.

Проектная спецификация действительна только на момент строительства здания, так как строительные стандарты и стандарты испытаний могут быть изменены в любое время. Ремонтные работы должны выполняться по тому же стандарту, который применим на дату строительства. Замену герметиков следует проводить в соответствии со стандартами, действующими на момент выполнения работ.

С учетом вышеизложенного, при обычных условиях эксплуатации мы ожидаем, что огнестойкие герметики Nullifire будут жизнеспособными на период 50 лет.

Мо Элмасри, Специалист технической службы Nullifire.

Общество с ограниченной ответственностью «Тремко илльбрук»

Юр. и факт. адрес: Россия, 142100 Московская область, г.Подольск, ул.Комсомольская, д.1, литера Щ, пом. 164.

Почтовый адрес: Московская область, 142100 г.Подольск, а/я 86

Тел.: +7 495 644 02 99, russia@tremco-illbruck.com, www.tremco-illbruck.com

ИНН 7731552793, КПП 503601001, ГРН 5067746901272, ОКПО 97307082, ОКОГУ 49011, ОКАТО 45268569000, ОКВЭД 51.53.24 р/с 40702810500002190304 в ЗАО «Коммерцбанк (Евразия)», г.Москва, Кадашевская наб.,14/2
БИК 044525105, к/с 30101810300000000105