

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБО

www.nsofb.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU. ЭО.ПР.154.Н.00011**

(номер сертификата соответствия)

028660

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "ТРЕМКО ИЛЛЬБРУК",
ИНН 7731552793, КПП 773101001, ОГРН 5067746901272.

Юридический адрес: Россия, 142100, Московская область г. Подольск,
ул.Комсомольская, д. 1 лит.Щ, пом.164

Фактический адрес: Россия, 142100, Московская область, г. Подольск,
ул.Комсомольская, д. 1 лит.Щ пом.164

Телефон: 8(495) 644-02-99, e-mail: russia@tremco-illbruck.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

"Tremco illbruck Productie B.V."

Юридический адрес: Нидерланды, Vlietskade 1032, 4241 WC Arkel, The Netherlands.

Фактический адрес: Нидерланды, Vlietskade 1032, 4241 WC Arkel, The Netherlands.

Телефон: +31 (0) 183568000, e-mail: msds@tremco-illbruck.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «Национальная лаборатория» Общество с ограниченной ответственностью «Национальная лаборатория». Адрес: Москва, Измайловское ш., д. 71, корп. 4 Г-Д, стр. 5. Тел. 8 (495) 133-10-53, ОГРН 1167746137118. Свидетельство № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.154 от 14.06.2018.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Проходки через жесткие стены и перекрытия минимальной толщиной 130 мм, плотностью не менее 670 кг/м³, в составе: 2-х сторонний огнеупорный экран из минераловатной плиты, плотностью не менее 100 кг/м³, покрытой с 2-х сторон огнезащитным герметиком Nullifire FS702, толщиной сухого слоя 1,2 мм; конструкций воздуховодов и каналов систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции и транзитных каналов (в том числе воздуховодов, коллекторов, шахт) вентиляционных систем различного назначения с толщиной стенок не ниже требуемых для таких каналов, уплотняемых в местах соединения с огнеупорным экраном герметиком Nullifire FS703 слоем не менее 6 мм и покрытием отдельных элементов проходов на обе стороны на длину не менее 50 мм. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ Р 53299-2013 «Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость».

Предел огнестойкости EI240.

код ОКПД2
20.30.22.170

код ТНВЭД
3214 10 1009

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № Д18-07-19/1 от 19.07.2018 года. ИЛ «Национальная лаборатория» Общество с ограниченной ответственностью «Национальная лаборатория», № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.154 от 14.06.2018 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Нормативная документация производителя, Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № ST.RU.0001.P40489 от 02.02.2018г. выдан ОС ООО "Гарантия Качества", рег.№ РОСС RU.31389.04ИБС01

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 24.08.2018 г. по 23.08.2023 г.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Червоноокый А.Д.

Солопов К.В.