



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СЭБ
регистрационный № РОСС RU.И1740.04СЭБ0
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ СЭБ.RU.PR001.B.00101
(номер сертификата соответствия)

000118

ЗАЯВИТЕЛЬ РАМЕНСКИЙ ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭЛОКС-ПРОМ» (РАМЕНСКИЙ ФИЛИАЛ АО «ЭЛОКС-ПРОМ»)

Адрес (место нахождения): 140103, Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское, 4-й км Дониинское шоссе
ОГРН 1027700131898, Тел.: 8 (495) 223-94-57/59

(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ РАМЕНСКИЙ ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭЛОКС-ПРОМ» (РАМЕНСКИЙ ФИЛИАЛ АО «ЭЛОКС-ПРОМ»)

Адрес (место нахождения): 140103, Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское, 4-й км Дониинское шоссе

Адрес производства: 140103, Московская обл., Раменский р-н, г. Раменское, 4-й км Дониинское шоссе
ОГРН 1027700131898, Тел.: 8 (495) 223-94-57/59

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», адрес: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.26/1, стр.3, ОГРН 1027709032317, тел.8-495-504-71-64, www.sert01.ru, E-mail: 5047164@mail.ru, Аттестат № СЭБ0.RU.ОС.ПР001 от 11.12.2017 г.

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Герметик огнезащитный нейтральный силиконовый «Силотерм ЭП-71», выпускаемый по ТУ 2257-003-33680530-03. Сертификат распространяется на серийный выпуск.

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

группа горючести – Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть;

код ОКПД2:

20.30.22.170

группа по дымообразующей способности – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их

код ТН ВЭД:

3824 99 700 0

определения (с Изменением N 1) п.4.18; группа по показателю токсичности продуктов горения – Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1) п.4.20.

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 249/ДС от 09.07.2021 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр Пожарные Подмосковья» Аттестат СЭБ0.RU.ИЛ.ПР001 от 11.12.2017 г.).

Акт о результатах анализа состояния производства № 125-126/21 от 19.05.2021 г. (ОС АНО «СЦПБ», 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 22, стр. 1. Аттестат № СЭБ0.RU.ОС.ПР001 от 11.12.2017 г.).

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 2257 – 003 – 33680530 – 03; Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № 21.0364 026 от 17.03.2021. Выдан ОС Ассоциация по сертификации «РУССКИЙ РЕГИСТР» аттестат аккредитации ФСА № РОСС RU.0001.21ГА45.

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.07.2021 г. по 13.07.2026 г.

Руководитель (заместитель
руководителя) органа по сертификации

О.В. Умрихина
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

С.В. Чарушкин
(инициалы, фамилия)