

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-SI.ПБ05.B.01120
(номер сертификата соответствия)

ТР 0629664
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО "ТКК Восток, производство и дистрибуция". Адрес: 109028, Москва, Певческий пер., д. 1/2, корп. 1. ОГРН: 5077746566574. Телефон (495) 698-55-56, tkkvostok@tkk.si.
(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "ТКК SRPENICA d.d.". Адрес: Srpénica 1, 5224 Srpénica, Словения. Телефон +386 5 38 41 300, факс +386 5 38 41 390, info@tkk.si.
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ".
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ05 выдан 26.03.2009г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Пена монтажная огнестойкая ТЕКАPUR GUN. Серийный выпуск.
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)
22 5430

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94.
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) Нормируемый предел огнестойкости EI 90 при заполнении линейных зазоров максимальной шириной 10 мм и минимальной глубиной 200 мм в противопожарных преградах при установке конструктивных элементов с пределом огнестойкости не ниже EI 90.

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
3909 50 900 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний № K01384-ТР от 23.08.2010 г. Испытательный центр пожарной безопасности (ИЦ ПБ) "Пожполитест" АНО по сертификации "ЭЛЕКТРОСЕРТ", ССПБ.RU.ИН.061 от 26.03.2009 г.
Акт о результатах анализа состояния производства № 1028-ОП от 20.04.2010 г. ОС "Пожполитест" АНО по сертификации "ЭЛЕКТРОСЕРТ", ССПБ.RU.ПБ05 от 26.03.2009 г.


ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 26.08.2010 по 26.08.2015



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации  А.Н.Аксенов
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)  В.А. Рябов
подпись, инициалы, фамилия