



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ПОЖСОЮЗ»

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
(Пожарная безопасность. Технические средства защиты)

Система зарегистрирована
Ростехрегулированием в Едином реестре
Свидетельство о регистрации
№ РОСС RU.И559.04.ЖР00

№ ПС 001354

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 03.03.2016 г. по 02.03.2021 г.

код ОК 005 (ОКП)

22 5439

№ ССБК RU.ПБ09.Н000593

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

3214 10 100 1

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Троль-Авто», 107143, г. Москва,
Открытое шоссе, д.24, к.48, тел.:+7(495)737-38-42, e-mail: info@kudo-purfoam.ru.

(наименование и место нахождения заявителя)

Изготовитель Закрытое акционерное общество «Эльф Филлинг», 142455, Московская область,
Ногинский район, г. Электроугли, Банный, д.9, , тел.:+7(495)737-38-42, e-mail:
info@kudo-purfoam.ru.

(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

Орган по сертификации

ССБК RU.ПБ09, Орган по сертификации «ТПБ СЕРТ»

(наименование и местонахождения органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

подтверждает, что продукция

Пена полиуретановая монтажная огнестойкая торговой марки
RUSH, выпускаемая по ТУ 2254-055-18738966-2012.

Серийный выпуск.

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

соответствует требованиям

ТУ 2254-055-18738966-2012, ГОСТ 30247.0, ГОСТ 30247.1-94, ГОСТ
30244-94, ГОСТ 30402-96, п.п. 4.18, 4.20 ГОСТ 12.1.044-89

(См. приложение бланк № ПС 000576).

(наименование документа, на соответствие которому (которым) проводилась сертификация)

Проведенные исследования (испытания) и измерения

Протокол испытаний № 860-С

от 29.02.2016 г., ИЦ «ТПБ ТЕСТ», аттестат аккредитации № ССБК RU.21ПБ07 от 03.09.2013 г., Акт о
результатах анализа состояния производства № 0661-АП/ДБ от 14.01.2016 г, ОС «ТПБ СЕРТ», аттестат
аккредитации № ССБК RU.ПБ09 от 03.09.2013 г.

Представленные документы

**Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации**

Э.М. Зуев

Эксперт (эксперты)

Г.В. Чернецов





НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ПОЖСОЮЗ»

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
(Пожарная безопасность. Технические средства защиты)

Система зарегистрирована
Ростехрегулированием в Едином реестре
Свидетельство о регистрации
№ РОСС RU.И559.04.ЖР00

№ ПС 000576

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ09.Н000593

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной
основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение и наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта
ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.»	Группа горючести – умеренногорючие (Г 2)
ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.»	Группа воспламеняемости – легковоспламеняемые (В 3)
п. 4.18 ГОСТ 12.1.044-89 "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения."	Группа дымообразующей способности – с высокой дымообразующей способностью (Д 3)
п. 4.20 ГОСТ 12.1.044-89 "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения."	Группа токсичности продуктов горения – умеренноопасные (Т 2)
ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования».	Фрагменты стеновых конструкций с линейными швами, заполненными пеной полиуретановой монтажной огнестойкой т.м. RUSH, (ТУ 2254-055-18738966-2012), имеют пределы огнестойкости:
ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции».	при глубине шва 100 мм: - ширине шва 30 и 40 мм - EI 60, - ширине шва 20 мм - EI 90, - ширине шва 10 мм - EI 150; при глубине шва 200 мм: - ширине шва 40 мм - EI 120, - ширине шва 20 и 30 мм - EI 150, - ширине шва 10 мм - EI 180 - при комбинированной заделке – слой пены монтажной толщиной 60 мм, слой минераловатной плиты, изготовленной из каменной ваты (плотность не менее 150 кг/м³) толщиной 80 мм, слой пены монтажной толщиной 60 мм и ширине шва 30 мм - EI 240.

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Э.М. Зуев

Г.В. Чернецов

