

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ **C-RU.ПБ01.В.02378**
(номер сертификата соответствия)

ТР **1374455**
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место
нахождения заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОРЕСУРС»
195297, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Ольги Форш, д.15, корп.1, лит.А, пом. 20-Н.
Тел./факс +7(812) 244-50-98, shuvaevam@mail.ru.
ОГРН 1137847116978

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место
нахождения изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОРЕСУРС»
188671, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пос. Рахья, ул. Озерная, д. 1А.
Тел./факс +7(812) 244-50-98.
ОГРН 1137847116978

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации,
выдавшего сертификат соответствия)

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России
143903, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12,
тел./факс +7 (495) 529-85-61. ОГРН: 1025000508610
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ01 выдан 03.10.2011г. МЧС России

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации,
позволяющая идентифицировать объект)

по потере теплоизолирующей способности, целостности заделочного материала и достижению критической температуры нагрева оболочек кабеля (см.Приложение № 0059507).
Серийный выпуск

Проходка кабельная универсальная (толщина 300мм) в составе:
мастика терморасширяющаяся огнезащитная «МТО» ТУ 5772-001-52158070-13,
плита теплоизоляционная из минеральной (каменной) ваты ФЛОР БАТТС ТУ 5762-012-45757203-02 с изм.1,2,3: IET120-предел огнестойкости 120 мин. –

код ОК 005 (ОКП)
57 7250, 57 6224

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

(наименование технического регламента (технических
регламентов), на соответствие требованиям которого
(которых) проводилась сертификация)

Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности
(Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ГОСТ Р 53310-2009 «Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы шиннопроводов.
Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость» (п.п.4.2,4.3,5.1,5.2)

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Отчет о сертификационных испытаниях № 10543 от 17.03.2011
ИЛ НИЦ ПБ ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ИН02 от 03.10.2011.

Акт инспекционной проверки сертифицированной продукции № 11756-НК1 от 01.10.2012
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ПБ01 от 03.10.2011.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции требованиям технического регламента
(технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с **27.05.2013** по **01.04.2016**



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

(подпись, инициалы, фамилия)

Н.П. Копылов

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

Е.М. Крахмалева

(обязательная сертификация)

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

ОГРН 1097847120535

ОГРН 1097847120535

Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ01 выдан 01.06.2010г. МЧС России

ГОСТ Р 53310-2009 «Прокладки кабельные, вводы герметичные и проходы шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость» (п.п. 4.2,4.3,5.1,5.2)

ИЛ НИЦ ПБ ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ИН02 от 01.06.2010.

Акт о результатах анализа состояния производства № 11717, 11756 от 20.01.2011
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.РУ.ПБ01 от 01.06.2010.

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 01.04.2011 по 01.04.2016

