



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsopb.pф, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

НСОПБ.RU. ЭО.ПР.154.Н.00010

№

(номер сертификата соответствия)

028659

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "ТРЕМКО ИЛЛЬБРУК",
ИНН 7731552793, КПП 773101001, ОГРН 5067746901272.
Юридический адрес: Россия, 142100, Московская область, г. Подольск,
ул.Комсомольская, д. 1 лит.Щ, пом.164
Фактический адрес: Россия, 142100, Московская область, г. Подольск,
ул.Комсомольская, д. 1 лит.Щ пом.164
Телефон: 8(495) 644-02-99, e-mail: russia@tremco-illbruck.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

"Tremco illbruck Dis Ticaret A.S."
Юридический адрес: Турция, Omerli Mah, Yamac Sok.No:7 A-Blok Arnavutkoy, Istanbul,
Turkey Фактический адрес: Турция, Omerli Mah, Yamac Sok.No:7 A-Blok Arnavutkoy,
Istanbul, Turkey. Телефон: +90 (0) 2126232191, e-mail: info.tr@tremco-illbruck.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «Национальная лаборатория» Общество с ограниченной ответственностью «Национальная лаборатория». Адрес: Москва, Измайловское ш., д. 71, корп. 4 Г-Д, стр. 5. Тел. 8 (495) 133-10-53, ОГРН 1167746137118. Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.154 от 14.06.2018.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО

ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Универсальные кабельные и трубные проходки через жесткие стены и перекрытия толщиной не менее 130 мм, минимальной плотностью 670 кг/м³, в составе: 2-х сторонний огнеупорный экран из минераловатной плиты, плотностью не менее 100 кг/м³, покрытой с 2-х сторон огнезащитным герметиком Nullifire FS702, толщиной сухого слоя 1,2 мм; кабели электрические диаметром до 80 мм (одиночные, жгуты и стальные кабельные лотки, телекоммуникационные кабели в связанных жгутах диаметром до 100 мм; стальные трубы диаметром до 220 мм и стенкой толщиной 8,0-14,2 мм, уплотненные в местах соединения с огнеупорным экраном герметиком Nullifire FS702 слоем не менее 6 мм. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ

ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 53310-2009 «Проходки кабельные, вводы герметичные и проходки шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость». Предел огнестойкости EI120.

код ОКПД2
20.30.22.170

код ТНВЭД
3214 10 1009

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № Д18-07-18/1от 18.07.2018 года. ИЛ «Национальная лаборатория» Общество с ограниченной ответственностью «Национальная лаборатория», № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.154 от 14.06.2018 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Нормативная документация производителя, Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № ST.RU.0001.P40489 от 02.02.2018г. выдан ОС ООО "Гарантия Качества", рег.№ РОСС RU.31389.04ИБС01

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 24.08.2018 г. по 23.08.2023 г.



Руководитель
заместитель руководителя
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Червонооский А.Д.

Солопов К.В.