

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № <u>19</u> от <u>21.04.2021</u> г.	Герметик строительный СС-11 ТУ 20.30.22-001-14965965-2017	Всего страниц 2 страница 1
--	--	----------------------------------

Общество с ограниченной ответственностью «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО»

Герметик строительный СС-11

Дата изготовления 19.04.2021
 Номер партии № 7
 Дата испытания 21.04.2021

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследования	Гигиенический норматив	НД на метод исследования
Запах воздушной среды	Балл	1	Не более 2	МУК 4.1/4.3.2038-05

Санитарно-химические исследования

	Обнаруженная концентрация, мг/м ³				Допустимый уровень миграции в воздушную среду, мг/м ³	НД на метод исследования	
	Момент нанесени я	Динамический режим, сутки					
		1	2	3			4

Миграция химических веществ в воздушную среду (23±2) °С

Акрилонитрил	<0,025	<0,025	-	-	-	0,03	РД 52.04.186-89
Водород цианистый	<0,007	<0,007	-	-	-	0,01	РД 52.04.186-89
Стирол	<0,001	<0,001	-	-	-	0,002	МУК 4.1.3167-14
Толуол	<0,005	<0,005	-	-	-	0,30	МУК 4.1.3167-14
Ксилол	<0,005	<0,005	-	-	-	0,10	МУК 4.1.3167-14
Формальдегид	<0,005	<0,005	-	-	-	0,01	ГОСТ Р ИСО 1607-1-2007
Ангидрид фосфорный	<0,0005	<0,0005	-	-	-	0,05	РД 52.04.186-89
Диоксид серы	<0,05	<0,05	-	-	-	0,05	РД 52.04.186-89

Миграция химических веществ в воздушную среду (40±2) °С

Акрилонитрил	<0,025	<0,025	-	-	-	0,03	РД 52.04.186-89
Водород цианистый	<0,007	<0,007	-	-	-	0,01	РД 52.04.186-89
Стирол	<0,001	<0,001	-	-	-	0,002	МУК 4.1.3167-14
Толуол	<0,005	<0,005	-	-	-	0,30	МУК 4.1.3167-14
Ксилол	<0,005	<0,005	-	-	-	0,10	МУК 4.1.3167-14
Формальдегид	<0,005	<0,005	-	-	-	0,01	ГОСТ Р ИСО 1607-1-2007
Ангидрид фосфорный	<0,0005	<0,0005	-	-	-	0,05	РД 52.04.186-89
Диоксид серы	<0,05	<0,05	-	-	-	0,05	РД 52.04.186-89

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Изделия могут транспортироваться всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Условия транспортирования изделий согласно ГОСТ 15150.

ХРАНЕНИЕ

Герметики должны храниться в помещениях или на закрытых площадках, исключающих попадание прямых солнечных лучей, активных жидкостей, растворителей, влаги. Герметики должны находиться на расстоянии более 1 м от источников тепловой энергии.

Срок хранения изделий в упаковке предприятия-изготовителя — 60 месяцев с даты изготовления.

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № <u>19</u> от <u>21</u> « <u>04</u> » 20 <u>21</u> г.	Герметик строительный СС-11 ТУ 20.30.22-001-14965965-2017	Всего страниц 2 страница 2
---	--	----------------------------------

ГАРАНТИЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества герметика требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения. Гарантийный срок хранения герметиков или их компонентов - не менее 12 месяцев со дня изготовления.

По истечении гарантийного срока хранения герметик должен проверяться на соответствие требованиям ТУ 20.30.22-001-14965965-2017. При соответствии герметика требованиям ТУ он может применяться по назначению.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Герметик строительный СС-11 соответствует требованиям ТУ 20.30.22-001-14965965-2017.

Контролер ОТК

ООО «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО»



Подпись